

Energiutredning/Energideklaration

Ägarens namn:	Helen Staynfeld - Kalman Staynfeld
Fastighetsbeteckning:	Prästkragen 10
Adress:	Solgatan 3
Postadress:	431 66 Mölndal
Energiutredningen utförts av:	Fukt och Byggkonsult AB
Energiexpert:	Richard Gustavsson
E-postadress:	richard@fuktochbyggkonsult.se



Uppvärmad area:	184 m ²
Uppvärmning:	Luft-vatten värmepump
Inköp av energi inkl hushållsel:	15 378 kWh/år
Byggnadens primärenergianvändning:	23 256 kWh/år
Byggnadens primärenergital:	126 kWh/m ²
Referensvärde 1 (nybyggnadskrav):	90 kWh/m ²
Energiklass:	E